



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 марта 2019г.

Тула

№ 1-425-Р

О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3».

1. Провести проверку в отношении государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» (ГУ ТО «КЦСОН № 3») ИНН 7112011780. ОГРН 1027102673509.

2. Место нахождения юридического лица: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 41.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1) Волкова<br>Сергея<br>Викторовича     | Старшего государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора | Председатель комиссии      |
| 2) Курьянова<br>Сергея<br>Владимировича | Государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора          | Зам. председателя комиссии |
| 3) Дедову<br>Ольгу<br>Александровну     | Государственного инспектора межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору                |                            |

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного энергетического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 313853436.

6. Установить, что:

Настоящая проверка проводится с целью:

- исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 года № ДК-П9-274.

Задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, предотвращение аварийности и травматизма.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства в области энергетической безопасности, других нормативных актов.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 18.03.2019.

Проверку окончить не позднее 12.04.2019

9. Правовые основания проведения проверки:

- Поручение Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 года № ДК-П9-274.

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году».

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 3 части 2 ст. 10, 12.

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статья 29.1.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 рег. № 4145.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.

- Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204, введены в действие с 01.01.2003.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

- Свод правил 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» п. п. 16. 4, 16.7, 16.14

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Рассмотрение организационно-распорядительной, технической, разрешительной, учетной и иной документации, наличие которой предусмотрено обязательными требованиями энергетической безопасности, анализ и оценка её соответствия указанным требованиям по месту фактически осуществляемой деятельности организации (котельной) по адресу (ам): Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26. Срок выполнения мероприятий по контролю – с 18 марта 2019 года по 29 марта 2019 года.

2) Обход и осмотр зданий, сооружений, технических устройств, средств и оборудования с применением средств фото и видеофиксации электроустановок котельной, расположенной по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26 – с 01 апреля 2019 года по 12 апреля 2019 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора (утверждено постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610), п. 2.


- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального энергетического надзора (утвержден

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38; зарегистрирован в Минюсте РФ 27 февраля 2015 г. Регистрационный № 36293).

13. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации или уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий по представлению интересов лица при проведении проверки, а также документ, подтверждающий личность указанных лиц;
- организационную структуру предприятия;
- вид деятельности;
- приказ или иной распорядительный документ о назначении руководителя;
- акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями;
- разрешительная документация на ввод электроустановок в эксплуатацию;
- договорные отношения на пользование электроэнергией, генерацию, технологические присоединения, оперативно-диспетчерское управление;
- технологические и оперативные схемы, исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений, исполнительные чертежи оборудования и сооружений и т.д.;
- сведения об основном эксплуатируемом электрооборудовании (генераторы, подстанции, ВЛ, КЛ, трансформаторы, электрические двигатели и др.);
- комплект действующих и отмененных инструкций по эксплуатации (оборудования, зданий и сооружений, должностных инструкций, инструкций по охране труда, положений о структурных подразделениях);
- ремонтная документация (приказы, планы, программы, акты и т.д.);
- эксплуатационная документация (акты, графики, протоколы, ведомости, карты и т.д.);
- технические паспорта и сертификаты на применяемое электрооборудование;
- сведения о технологических присоединениях энергопринимающих устройств.

Заместитель руководителя



В.С. Гаврюченков

Главный государственный инспектор  
Контактный телефон:  
Адрес электронной почты:

Груханов Владимир Иванович  
+7(4872) 31-19-04; +7(910) 701-79-34  
v.gruhanov@priok.gosnadzor.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

Тульская область, Воловский район,  
с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26  
(место составления акта)

12.04.2019  
(дата составления акта)

15 ч. 15 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –**  
**государственного учреждения Тульской области**  
**«Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»**  
**(ГУ ТО «КЦСОН № 3»)**  
**№ 06-11-76П/19**

По адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1-425-р от 14 марта 2019 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 года № ДК-П9-274 в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» (ГУ ТО «КЦСОН № 3»), ИНН 7112011780  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа  
22 марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 рабочих часа  
12 апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/13 рабочих часов


Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))


О начале проведения внеплановой проверки уведомлен:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна, Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.

 14.03.2019, 11 ч. 30 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о начале проведения проверки ознакомлен:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна, Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.

 18.03.2019, 10 ч. 00 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Курьянов Сергей Владимирович, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С участием: эксперты и экспертные организации не привлекаются.

При проведении проверки присутствовал:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна, Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	От котельной, расположенной по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26, осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения	1. п.п. 3.3.7., 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145	Директор Терехина Л.М.

<p>первой категории (ГУ ТО «КЦСОН № 3») (п. 4.8 СП 89.13330.2016). По надежности отпуска тепловой энергии потребителям относится к первой категории (п. 4.9 СП 89.13330.2016).</p> <p>Данная котельная, помимо основного источника питания, обеспечивается электроэнергией от стационарного источника электрической энергии (дизельный), установленной мощностью до 30000 кВт с агрегатом единичной мощностью до 10000 кВт (в дальнейшем технологическая электростанция Потребителя – ТЭП), используемая в качестве резервного источника питания электроприемников Потребителя (п. 3.3.1. ПТЭЭП).</p> <p>До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации не разработана и не согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы ТЭП.</p>	<p>от 22.01.2003 (далее по тексту – «ПТЭЭП»)</p> <p>2. п. 16.1 СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (далее по тексту – «СП 89.13330.2016»)</p>	
<p>2. Не указаны сведения о наличии резервной стационарной ТЭП, её установленная мощность и значение номинального напряжения в договоре энергоснабжения и не отражаются на электрических схемах.</p>	<p>п. 3.3.12. ПТЭЭП</p>	<p>Директор Терехина Л.М.</p>
<p>3. Не проведены профилактические испытания заземляющего устройства, проводов и кабелей ТЭП в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).</p>	<p>п. 3.3.13. ПТЭЭП</p>	<p>Директор Терехина Л.М.</p>

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1-425-р от 14 марта 2019 г.
2	Предписание об устранении выявленных нарушений № 06-11-76П/19 от 12.04.2019.

Подпись лица, проводившего проверку:

Курьянов Сергей Владимирович,  
государственный инспектор  
(Ф.И.О., должность)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна,  
Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

12 апреля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-76П/19**

Тульская область, Воловский район,  
с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26  
(место составления предписания)

12.04.2019  
(дата составления предписания)

Государственное учреждение Тульской  
области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения № 3»  
(ГУ ТО «КЦСОН № 3»)  
(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела государственного  
энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора Курьяновым С.В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдвигать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ГУ ТО «КЦСОН № 3», согласно распоряжения от 14 марта 2019 г. № 1-425-р

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии директора ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехиной Лариси Моббиновны,

Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующего на основании Устава.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	От котельной, расположенной по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26, осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения первой категории (ГУ ТО «КЦСОН № 3») (п. 4.8 СП 89.13330.2016). По надежности	1. п.п. 3.3.7., 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	02.09.2019

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1-425-р от 14 марта 2019 г.
2	Предписание об устранении выявленных нарушений № 06-11-76П/19 от 12.04.2019.

Подпись лица, проводившего проверку:

Курьянов Сергей Владимирович,  
государственный инспектор  
(Ф.И.О., должность)



\_\_\_\_\_ (подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна,  
Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 апреля 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-76П/19**

Тульская область, Воловский район,  
с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26  
(место составления предписания)

12.04.2019  
(дата составления предписания)

Государственное учреждение Тульской  
области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения № 3»  
(ГУ ТО «КЦСОН № 3»)  
(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела государственного  
энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора Курьяновым С.В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ГУ ТО «КЦСОН  
№ 3», согласно распоряжения от 14 марта 2019 г. № 1-425-р

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области  
электроэнергетики.

В присутствии директора ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехиной Лариси Мобиновны,

Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующего на основании Устава.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-  
правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	От котельной, расположенной по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26, осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения первой категории (ГУ ТО «КЦСОН № 3») (п. 4.8 СП 89.13330.2016). По надежности	1. п.п. 3.3.7., 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	02.09.2019

	<p>отпуска тепловой энергии потребителям относится к первой категории (п. 4.9 СП 89.13330.2016).</p> <p>Данная котельная, помимо основного источника питания, обеспечивается электроэнергией от стационарного источника электрической энергии (дизельный), установленной мощностью до 30000 кВт с агрегатом единичной мощностью до 10000 кВт (в дальнейшем технологическая электростанция Потребителя – ТЭП), используемая в качестве резервного источника питания электроприемников Потребителя (п. 3.3.1. ПТЭЭП). До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации не разработана и не согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы ТЭП.</p>	<p>(далее по тексту – «ПТЭЭП»)</p> <p>2. п. 16.1 СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (далее по тексту – «СП 89.13330.2016»)</p>		
2.	<p>Не указаны сведения о наличии резервной стационарной ТЭП, её установленная мощность и значение номинального напряжения в договоре энергоснабжения и не отражаются на электрических схемах.</p>	п. 3.3.12. ПТЭЭП	Устранить нарушение	02.09.2019
3.	<p>Не проведены профилактические испытания заземляющего устройства, проводов и кабелей ТЭП в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).</p>	п. 3.3.13. ПТЭЭП	Устранить нарушение	02.09.2019

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.07.2004 г. № 401, юридическому лицу ГУ ТО «КЦСОН № 3», Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 41


(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания государственному инспектору межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 13, по факсу: (48741) 6-67-28 или по электронной почте: **efremovgruppa@yandex.ru**.

Предписание выдал:

Курьянов Сергей Владимирович,  
государственный инспектор  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна,  
Приказ № 249-лс от 29.05.2015, действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 апреля 2019 г.

  
(подпись)