



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тула

ПРЕДПИСАНИЕ № 38-14 ГН

Тульская область
г. Богородицк
ул. Пролетарская , д.41

(место составления предписания)

«02» августа 2019 г.

(дата составления предписания)

Государственному учреждению Тульской области « Центру социального обслуживания населения № 3»

Мною : государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Дедовой О.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания) в процессе проведенной внеплановой проверки, согласно распоряжению от "22" июля 2019 г. № 1-1157-р заместителя руководителя управления Бирюкова А.В. деятельности Государственного учреждения Тульской области « Центр социального обслуживания населения № 3», по подготовке объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг., а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями обязательных требований безопасности, предотвращение аварийности и травматизма.

В ходе проверки выявлено невыполнение обязательных требований а именно:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не представлен акт промывки трубопроводов тепловых сетей после проведения ремонта.	ст. 6.2.17 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.)	01.10.2019 г.

2	Не представлен акт гидравлические испытания тепловых сетей по окончании отопительного сезона.	ст. 6.2.13,6.2.16 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.)	01.10.2019 г.
3	Не поверены средства измерения (приборы Кип и А, сигнализаторы загазованности).	ст. 2..9.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.)	01.10.2019 г.
4	Отсутствует протокол проверки знаний на лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки	ст. 2.3.15 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.)	01.10.2019 г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Юридическому лицу: Государственному учреждению Тульской области « Центру социального обслуживания населения № 3» находящемуся по адресу: Тульская область, г. Богородицк , ул. Пролетарская , д.41 в лице Терехиной Лариси Мобиновны - действующей Устава ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн фирменное наименование, место нахождения (адрес), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки .

Предписание выдал:

Дедова О. А.
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

«02» августа 2019 г.