

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61, тел. 6-23-93, 6-11-56

с. Верхоустье
(место составления акта)

« 14 » ноября 2019 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 267

по адресу/адресам: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВРиО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам (ВРиО Главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору) майора внутренней службы Маренкова Николая Николаевича № 267 от 23.10.2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)).

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

Государственного учреждения Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3" – здания, помещения и территория комплексного центра ГУ ТО «КЦСОН №3» (объект категории высокого риска) по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26 ИНН 7112011780, ОГРН 1027102673509

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 01.11.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин., 12.11.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин., 14.11.2019 г. с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Продолжительность проверки 4 ч. 00 мин. в течении 3 рабочих дней - здания, помещения и территория комплексного центра ГУ ТО «КЦСОН №3» по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д. 26

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГУ ТО «КЦСОН №3» Терехина Лариса Мобиновна

01.11.2019 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майор внутренней службы Резаков Евгений Рашидович.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГУ ТО «КЦСОН №3» Терехина Лариса Моббиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На объекте защиты отсутствует (не Представлена) декларация пожарной безопасности	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	Заместитель директора ГУ ТО «КЦСОН №3» Шмарина С.А.

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

Терехина Л.М.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 267 от 23.10.2019 г.,
проверочные листы (приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).

копии:

Приказа об организации пожарной безопасности и о назначении ответственных лиц за ПБ № 94-осн от 15.02.2019 г.,

Приказа о назначении ответственных лиц за сохранность первичных средств пожаротушения № 14-осн. От 09.01.2018 г.,

Приказа о возложении ответственности за ведение электрохозяйства № 95-осн от 15.02.2019 г.,
Приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию газовой котельной № 96-осн от 15.02.2019 г.,

Приказа о порядке проведения противопожарных инструктажей и ПТМ №15-осн. от 09.01.18 г.,
Протокола № 141-6 от 18.09.2017 г. заседания экзаменационной комиссии АНО ДПО «ОЦТЭК» по обучению работников ГУ ТО «КЦСОН №3» пожарно-техническому минимуму.,

Плана проведения тренировок по мерам предупреждения пожаров на 2019 год.,

Акта проведения тренировки по отработке плана эвакуации от 17.10.2019 г.,

Контракта № 106 от 20.02.2018 г. на техническое обслуживание АУПС и СОУЭ (ИП Масленникова),

Контракта № 106 Ц от 20.02.2018 г. на техническое обслуживание аппаратуры вывода сигнала о срабатывании (ИП Масленникова),

Акта проверки работоспособности АУПС и СОУЭ от 25.10.2019 г. (ИП Масленникова),

Проектной документации на систему противопожарной защиты (ИП Стецюк Е.А.) шифр Ф.2016.10754.ПС,

Протокола № 712-2019-АПС инструментального контроля от 02.10.2019 г. (ООО «Техзащита СБ),

Контракта № 2019/14 от 06.02.2019 на обслуживание системы вентиляции (ИП Радин Н.С.),

Акта выполненных работ по обслуживанию системы вентиляции от 23.10.2019 г.,

Протокола № 2578/19Э проверки знаний правил работы в электроустановках от 17.07.2019 г.,

Технического отчёта по электрическим испытаниям электросетей и заземляющих устройств от 14.06.2019 г.,

Расчета категорий помещений по пожарной опасности № 14-17-РК от 2017 года,

Акта проверки противопожарного водоснабжения от 10.09.2019 г.,

Протокола №2 от 05.06.2019 г. испытаний пожарных лестниц.,

Копия паспорта дизельной электростанции АД100-Т400-2РП - автономного резервного источника электроснабжения.

Журнала учета проведения занятий по пожарной безопасности,

Журнала учета инструктажа проживающих,

Журнала учета проведения тренировок по эвакуации,

Журнала учета противопожарного инструктажа на рабочем месте,

Журнала учета первичных средств пожаротушения,

Журнала учета выдачи СИЗ,

Инструкции о мерах пожарной безопасности,

Инструкций действиям персонала в случае возникновения пожара в дневное и ночное время,

Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре,

Инструкции к плану эвакуации при возникновении пожара,

Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты,

Инструкции о порядке осмотра противопожарного состояния помещений,

Старший дознаватель ОНД и ПР по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам Резаков Е.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» ноября 2019 г.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГУ ТО «КЦСОН №3» Терехина Лариса Моббиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)