



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Тула

АКТ ПРОВЕРКИ № 15-14 ГН
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Тульская область
Богородицкий район
г. Богородицк,
ул. Пролетарская, д.41 к

(место составления акта)

"16" марта 2020 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

Тульская обл., Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.41 к
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. № РП-231-823-о от 25.02.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3», (ГУ ТО «КЦСОН № 3»), ИНН 7112011780

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения юридического лица: Тульская обл., Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.41 к

Фактическое местонахождение: Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.26

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2020 г. с 10 часов 00 мин. До 16 часов 00 мин.

Продолжительность: 06 часов

«16» марта 2020 г. с 10 часов 00 мин. До 16 часов 00 мин.

Продолжительность: 06 часов

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих часов, 2 рабочих дней

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен по электронной почте .

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		27.02.2020г. 14:57 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		02.03.2020 г. 09:40 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

Лица, проводившие проверку:

- 1) Дедова Ольга государственный инспектор
Александровна межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору
Председатель комиссии
- 2) Козлов Александр государственный инспектор
Васильевич межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

При проведении проверки присутствовала: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труд социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Настоящая проверка проводится с целью:

- государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с пунктом 20036761 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2020 г. по 31.12.2018 г. , утвержденного Рукв Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокура в ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Предметом настоящей проверки является:

-- соблюдение юридическим лицом обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления ;

Правовые основания проведения проверки:

- пункт 2 постановления правительства РФ от 29 .10.2010г. № 870 « Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ;
- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» , утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401;
Ст.ст. 9, 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ ;

Обязательные требования , подлежащие проверке:

- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , утвержденный постановлением Правительства от 29.10.2010 г.№ 870;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ;
- Обязательные требования , соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора) , содержащиеся в нормативно технических документах, отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 г. № 421 (ред. От 13.02.2017 г.) «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования , соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора) , отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» .


В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований технического регламента:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: не обеспечено устранение коррозии металла и повреждения изоляционного покрытия (окраски) газопровода.	Пункт е) ,Статья 70 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Директор Терехина Л. М. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.
2	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между ГУТО «КЦСОН № 3» и АО «ГГРП Тула» в г. Богородицке на сеть газопотребления.	Пункт 12 раздел II «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	Директор Терехина Л. М. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.
3	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: отсутствует инструкция по эксплуатации газопроводов и газового оборудования.	Пункт ж) статья 95 раздел IX «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Директор Терехина Л. М. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
4	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: не представлены строительные паспорта на газопроводы.	пункт д) статья 95 раздел IX «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Директор Терехина Л. М. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дедова О. А.
(подпись проверяющего)



Терехина Л. М.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального)


Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Бирюкова А. В. № РП-231-823-о от 25.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

Дедова Ольга Александровна
(ФИО)



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Директор ГУТО «КЦСОН № 3», действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" марта 2020 г. в 16-30

(подпись)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Тула

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15-14 ГН
органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

Тульская область
Богородицкий район
г. Богородицк
ул. Пролетарская , д.41 к

(место составления предписания)

"16" марта 2020 г.

(дата составления предписания)

Государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3», ИНН 7112011780

Мною , государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Дедовой О.А.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от " 25 " февраля 2020 г. № РП-231-823-о заместителя руководителя управления Бирюкова А.В. деятельности Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» , (ГУ ТО «КЦСОН № 3»), ИНН 7112011780 по соблюдению требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , утвержденного постановлением Правительства от 29.10.2010 г. № 870

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» :

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: не обеспечено устранение коррозии металла и	Пункт е) ,Статья 70 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от	18.05.2020 года

	повреждения изоляционного покрытия (окраски) газопровода.	29.10.2010 г. № 870).	
2	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между ГУТО «КЦСОН № 3» и АО «ГТРП Тула» в г. Богородицке на сеть газопотребления.	Пункт 12 раздел II «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	18.05.2020 года
3	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: отсутствует инструкция по эксплуатации газопроводов и газового оборудования.	Пункт ж) статья 95 раздел IX «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	18.05.2020 года
4	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , а именно: не представлены строительные паспорта на газопроводы .	пункт д) статья 95 раздел IX «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	18.05.2020 года

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Юридическому лицу: **Государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3», ИНН 7112011780** по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г.Богородицк, ул. Пролетарская, д.41 к в лице директора Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» Терехиной Л. М. , действующей на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдала:

государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

Дедова Ольга Александровна

(ФИО)



Первый экземпляр предписания получила: директор ГУТО «КЦСОН № 3» , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" марта 2020 г.

(подпись)

«24» января 2020 г.