

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2023 г., 71230061000202696367

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» сентября 2023 г., 13 час. 00 мин. № 2308/008-71/87-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2

(место составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 29 » августа 2023 г., № 2308/008-71/87-П/ПВП, учетный номер проверки 71230061000202696367.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Саломасов Василий Васильевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области (Главный государственный инспектор Богородицкого и Куркинских районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Тульская, р-н Богородицкий, г Богородицк ул. Комсомольская, д. 31а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 3" ИНН 7112011780, адрес регистрации юридического лица: 301835, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, БОГОРОДИЦКИЙ, БОГОРОДИЦК, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, 41, ---, ---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» сентября 2023 года, 14 час. 00 мин.

по «13» сентября 2023 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не приведена в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности система автоматической пожарной сигнализации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

01.09.2024

2. Не приведена в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности система оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

Срок устранения нарушения:

01.09.2024

3. Помещения не оборудованы аварийным эвакуационным освещением

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.09.2024

4. Обработать огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 13. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обновлений расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.


Срок устранения нарушения:

01.09.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области (Главный государственный инспектор Богородицкого и Куркинского районов по пожарному надзору) Саломасов Василий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Саломасов Василий Васильевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области (Главный государственный инспектор Богородицкого и Куркинского районов по пожарному надзору), телефон: 88-48761-2-14-18, e-mail: ondbog@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«13» часов 00 минут «13» 09 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



29.08.2023 КНМ № 71230061000202696367

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301830, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел.(48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34.

ond-bog@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 31а

(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 ч 00 мин «04» сентября 2023г.
Осмотр продолжен с 14 ч 00 мин по 16 ч. 00 мин. «04» сентября 2023г.
Осмотр продолжен с 12 ч 00 мин по 13 ч. 00 мин. «13» сентября 2023г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам подполковник внутренней

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

службы Саломасов Василий Васильевич

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра

Тульская область, г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 31а

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Терехина Лариса Мобиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные

статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Не приведена в соответствии с действующими

(описывается каждое помещение в отдельности)

нормативными документами по пожарной безопасности система автоматической пожарной

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара.

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

Помещения не оборудованы аварийным эвакуационным освещением. Обработать

огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ГУТО "Комплексный центр социального обслуживания населения № 3"

Терехина Лариса Мобиновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам подполковник внутренней службы
Саломасов Василий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.